РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01741 (номер сертификата соответствия) ТР 0644926 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, ОКПО 72746455. ОГРН: 1047796256694. Телефон +7(495) 681-27-93, факс +7(495) 681-27-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, ОКПО 72746455. ОГРН: 1047796256694. Телефон +7(495) 681-27-93, факс +7(495) 681-27-93.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Композиция огнезащитная железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формирования марки ПБ 60-12-8 (ГОСТ 9561-94, рабочие чертежи серии ИЖ 568-03) из плит технических минераловатных теплоизоляционных ТЕХНО марки "Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ" изготовленных по ТУ 5762-004-74182181-2008 с изм.1, толщиной 40 мм; предел огнестойкости REI 240 (см. Приложение № 0155077). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6224

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" (см. Приложение № 0155077)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К02113 - ТР от 13.04.2011 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 2595-ао от 17.03.2011 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.04.2011 по 14.04.2016

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) И.И. Далбинш

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.01741

(обязательная сертификация)

ТР 0155077
(учетный номер бланка)

Композиция огнезащитная железобетонная многопустотная предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формирования марки ПБ 60-12-8 (ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия", рабочие чертежи серии ИЖ 568-03) из плит технических минераловатных теплоизоляционных ТЕХНО марки "Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ" изготовленных по ТУ 5762-004-74182181-2008 с изм.1 (содержание органического связующего не более 3,2 %, плотность 110 кг/м³±10%) толщина 40 мм, выполненная по технологическому регламенту "Рабочая инструкция композиции огнезащитной для железобетонных конструкций из минераловатных плит ТЕХНО марки «Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ» изготовленных по ТУ 5762-004-74182181-2008 с изм.1":

предел огнестойкости железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формирования марки ПБ 60-12-8 (ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия", рабочие чертежи серии ИЖ 568-03), армированной высокопрочной проволокой класса ВрII ГОСТ 7348, с композицией огнезащитной из плит технических минераловатных теплоизоляционных ТЕХНО марки "Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ" изготовленных по ТУ 5762-004-74182181-2008 с изм.1 толщиной 40 мм, испытанной под действием равномерно-распределенной нагрузки равной 600 кг/м² (без учета собственного веса), составляет не менее 245 минут, что соответствует классификации REI 240 по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — И.И. Далбинш

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОЛИМПОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ УРОВЕНЬ ВЛ. ТЕЛ. (495) 726 4748 г. МОСКВА, 2010 г.